



ΕΓΚΡΕΩ004295262 2016-04-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔ. & ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παπάγου, 26-04-2016

Αριθμ. Πρωτ.  
Οικ: 29553/2326

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε  
Ταχ. Κώδικας : 101 91 - Παπάγου  
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδης  
Τηλέφωνο : 213 - 130.8361  
Fax : 210 - 130.8392  
Email : s.lazaridis@yme.gov.gr

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Θέμα:** Συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2016.

**Σχετ.:** Το από 4-01-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., η Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων θα προβεί σε ανάθεση εκτέλεσης του έργου της συντήρησης δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας επί της οδού Αναστάσεως 2 - Παπάγου, για το έτος 2016.

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ	Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	39/110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ	<p>Συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας (Αναστάσεως 2 &amp; Τσιγάντε Παπάγου), για το έτος 2016. Οι ζητούμενες εργασίες συντήρησης είναι οι παρακάτω:</p> <p><b>A.- ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Εργασίες συντήρησης</li> <li>2) Χημικός καθαρισμός των στοιχείων</li> <li>3) Σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές στο κιβώτιο ταχυτήτων</li> <li>4) Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχών φθορές</li> <li>5) Έλεγχος λειτουργίας των θερμοαντήρων λαδιού</li> <li>6) Έλεγχος καλής κατάστασης των ασφαλιστικών και</li> <li>7) Ξεκίνημα και έλεγχος λειτουργίας</li> </ol> <p><b>B.- ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ CLOSE CONTROL UNITS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Καθαρισμός των στοιχείων</li> <li>2) Αντικατάσταση φίλτρων αέρα αν χρειασθεί</li> <li>3) Ψυκτικός έλεγχος και</li> <li>4) Ξεκίνημα και έλεγχος λειτουργίας</li> </ol> <p><b>Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει άδεια εργοδηγού ψυκτικού</b></p>
Κ.Α.Ε.	0869
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΕΡΙΠΟΥ 2.500,00€
Φ.Π.Α.	23%
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι 10-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30' στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αναστάσεως 2, 101 91 - Παπάγου, ισόγειο) και θα συνοδεύονται με επιστολή κατάθεσης, η οποία θα πρωτοκολλείται.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής <a href="http://www.yme.gov.gr">www.yme.gov.gr</a> και <a href="http://www.ggde.gr">www.ggde.gr</a> και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) <a href="http://www.eprocurement.gov.gr">www.eprocurement.gov.gr</a>

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1 - Χρονολογικό Αρχείο  
2 - Σ. Λαζαρίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ**