



16REQ004377546 2016-05-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔ. & ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παπάγου, 13-05-2016

Αριθμ. Πρωτ.
Οικ:32569/2547

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας : 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο : 213 - 130.8361
Fax : 210 - 130.8392
Email : s.lazaridis@yme.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Θέμα: Συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2016.

Σχετ.: Το από 4-01-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., η Δ/ση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων θα προβεί σε διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου της συντήρησης δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας επί της οδού Αναστάσεως 2 - Παπάγου, για το έτος 2016.

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ	Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	39/110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ	<p>Συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου), για το έτος 2016. Οι ζητούμενες εργασίες συντήρησης είναι οι παρακάτω:</p> <p><u>A.- ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Εργασίες συντήρησης 2) Χημικός καθαρισμός των στοιχείων 3) Σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές στο κιβώτιο ταχυτήτων 4) Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχών φθορές 5) Έλεγχος λειτουργίας των θερμαντήρων λαδιού 6) Έλεγχος καλής κατάστασης των ασφαλιστικών και 7) Ξεκίνημα και έλεγχος λειτουργίας <p><u>B.- ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ CLOSE CONTROL UNITS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Καθαρισμός των στοιχείων 2) Αντικατάσταση φίλτρων αέρα αν χρειασθεί 3) Ψυκτικός έλεγχος και 4) Ξεκίνημα και έλεγχος λειτουργίας <p>Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει άδεια εργοδηγού ψυκτικού</p>
Κ.Α.Ε.	0869
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΕΡΙΠΟΥ 2.000,00€
Φ.Π.Α.	23%
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου
CPV	5073000-1
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr

Το υπ' αριθμ. οικ: 29553/2326/26-04-2016 Πρωτογενές Αίτημα με Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 16REQ004295262 ανακαλείται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Σ. Λαζαρίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ