



A.Δ.Α.Μ.: 23PROC012904185

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Παπάγου, 19-06-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 194384

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας : 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Λ. Νικολές
Τηλέφωνο : 213 - 130.83.81
E-mail : l.nikoles@yme.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση με θέμα «επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών θυρών κινδύνου στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου».

ΣΧΕΤ.: 1. Τα υπ' αριθμ.: 42/12-01-2023, 451/06-04-2023 Υπηρεσιακά Σημειώματα και το από 09-03-2023 μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 51588/16-02-2023 έγγραφό μας.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 107705/05-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών.
4. Η από 12-04-2023 (εισερχόμενο υπ' αριθμ. πρωτ.: 116505/12-04-2023) αναφορά του Αρχιφύλακα Λαγού Βασιλείου (της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης του κτηρίου του Δήμου Παπάγου).
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 118998/12-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Κτηριακών Υποδομών (Δ21).
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 166798/24-05-2023 (Α.Δ.Α.Μ: 23REQ012742863) Πρωτογενές Αίτημα της Δ/σης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 173504/30-05-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2).
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 187758/09-06-2023 έγγραφό μας.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 187339/13-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1).
10. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: Δ.Ο.Δ./190287/15-06-2023 (Α.Δ.Α.Μ: 23REQ012884215, Α.Δ.Α.: 61/ΛΩ465ΧΘΞ-Π61) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, ποσού #12.400,00 €, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039-501, Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες», με α/α 53798, οικονομικού έτους 2023.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών θυρών κινδύνου, στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191 - Παπάγου, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ	Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	1039 501.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός, Λογαριασμός: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	10.000,00 €.
Φ.Π.Α. 24%	2.400,00 €.
ΜΕ Φ.Π.Α.	12.400,00 €.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	Επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών θυρών κινδύνου στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου. Τα προς τοποθέτηση υλικά να είναι ίδιου τύπου ή εφάμιλλα με τα υφιστάμενα και αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών για μεταλλικές θύρες ασφαλείας με τους μηχανισμούς αυτών (μπάρες κλειδαριές πόμολα παράθυρα και κ.λ.π.), όπως περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 & 120 του ν. 4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ	1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει. 2. 0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022(Α' 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης και θέση σε ισχύ της σύμβασης, όπου ο Ανάδοχος θα παραδώσει και με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας υπηρεσιών και υλικών, ενός (1) έτους, με την υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν αστοχιών.
CPV	44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με., Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου, Ισόγειο, Γρ. 006, και ώρες: από 07:00' έως και 14:30', έως και την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023. <u>Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση προσφοράς, θα έχουν πραγματοποιήσει, υποχρεωτικά, αυτοψία στον χώρο και η προσφορά θα είναι αναλυτική με τιμές σε κάθε τεμάχιο και είδος (μπάρες, κλειδαριές, πόμολα, παράθυρα και κ.λ.π.).</u>
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	α) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr .

Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Κτηριακών Υποδομών (Δ21)
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργικής Μέριμνας
5. Γ. Μπαλάφα (CPV 44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΟ

1. Κεντρικό κλιμακοστάσιο στη δεύτερη εσωτερική πόρτα, δεν λειτουργεί η μπάρα πανικού.
2. Η μαγνητική πόρτα στην είσοδο του διαδρόμου έχει χαλασμένο μηχανισμό ανοίγματος.
3. Στο διάδρομο του υπογείου που οδηγεί στο κλειστό γκαράζ, στη δεξιά πόρτα δεν λειτουργεί η μπάρα πανικού.
4. Στην πόρτα της κουζίνας, απαιτείται μεταλλικός πύρος στον επάνω μεντεσέ.
5. Επισκευή-ρεγουλάρισμα παραθύρου στο γραφείο 004.
6. Επισκευή-ρεγουλάρισμα παραθύρου στο γραφείο 001.

ΙΣΟΓΕΙΟ

1. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο η πρώτη και δεύτερη πόρτα στον διάδρομο έχει χαλασμένη μπάρα πανικού χαλασμένο πόμολο.
2. Στο Αμφιθέατρο δεν κλείνει η διπλή πόρτα ασφαλείας (ρύθμιση), που οδηγεί στην εξωτερική σκάλα στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου.

1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ

1. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο, στην πρώτη και στη δεύτερη πόρτα, δεν λειτουργεί ο μηχανισμός της μπάρας πανικού.
2. Στο ανατολικό κλιμακοστάσιο η πόρτα ασφαλείας, δεν λειτουργεί η μπάρα πανικού που οδηγεί σε εξωτερική μεταλλική σκάλα στο προαύλιο χώρο του Υπουργείου.
3. Το παράθυρο στον διάδρομο δεξιά έξω από το γραφείο του Συλλόγου θέλει επισκευή – ρεγουλάρισμα.
4. Γραφείο Συλλόγου υπαλλήλων τ. Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: Επισκευή-ρεγουλάρισμα δίφυλλου παραθύρου.

2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ

1. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο η πρώτη πόρτα έχει χαλάσει η μπάρα πανικού και η κλειδαριά.
2. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο στη δεύτερη πόρτα απαιτείται ρεγουλάρισμα κλειδαριάς και δεν δουλεύει η μπάρα πανικού.
3. Στο ανατολικό και δυτικό κλιμακοστάσιο δεν λειτουργεί η μπάρα πανικού.
4. Στο διάδρομο έξω από τα ασανσέρ, χαλασμένος μηχανισμός και ρεγουλάρισμα παραθύρου.

3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ

1. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο στη πρώτη πόρτα έχει χαλάσει η μπάρα πανικού.
2. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο η δεύτερη πόρτα έχει χαλασμένη μπάρα πανικού και κλειδαριά
3. Στο δυτικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί σε εξωτερική μεταλλική σκάλα, απαιτείται επισκευή ρεγουλάρισμα πόρτας ασφαλείας και επισκευή καθώς από την κάτω μεριά έχει στραβώσει.
4. Στο ανατολικό, κλιμακοστάσιο που οδηγεί σε εξωτερική μεταλλική σκάλα, η πόρτα ασφαλείας θέλει επισκευή-ρεγουλάρισμα.
5. Ρεγουλάρισμα δύο παραθύρων στο διάδρομο έξω από γραφείο 306 και αντικατάσταση χερούλι πόμολο σε ένα εξ αυτών.
6. Στο διάδρομο έξω από τα ασανσέρ το δεξί παράθυρο στα έχει σπάσει το προφίλ αλουμινίου στο πόμολο, και ρεγουλάρισμα ανοίγματος.

4ος ΟΡΟΦΟΣ

1. Σε δύο παράθυρα έξω από ασανσέρ απαιτείται ρεγουλάρισμα και αντικατάσταση σε χερούλι.
2. Στο ανατολικό κλιμακοστάσιο δεν λειτουργεί η μπάρα πανικού και είναι χαλασμένος ο μηχανισμός κλειδαριάς εξωτερικά.
3. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο η εσωτερική πόρτα έχει χαλασμένη μπάρα πανικού και μηχανισμό πόρτας, και απαιτείται αντικατάσταση στο πόμολο.
4. Στο δυτικό κλιμακοστάσιο, υπάρχει, λανθασμένα, πόμολο με χερούλι από την εξωτερική πλευρά. Θα πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί, με μπουλ πόρτας. Επιπρόσθετα απαιτείται ρεγουλάρισμα πόρτας.
5. Γραφείο 405: Ρεγουλάρισμα μεντεσέδων δίφυλλου παραθύρου με ανάκλιση

5ος ΟΡΟΦΟΣ

1. Στο ανατολικό κλιμακοστάσιο η πόρτα θέλει ρεγουλάρισμα και υπολειτουργεί η μπάρα πανικού.
2. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο, επισκευή – αντικατάσταση μηχανισμού μπάρας πανικού εσωτερικής πόρτας.
3. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο επισκευή – αντικατάσταση μηχανισμού εξωτερικής πόρτας.

6ος ΟΡΟΦΟΣ

1. Επισκευή – ρεγουλάρισμα παραθύρων έξω από τα ασανσέρ.
2. Στον διάδρομο αντικατάσταση σε χερούλια παραθύρων.
3. Στο γραφείο 608 αντικατάσταση χερούλι - πόμολο παραθύρου πρώτο αριστερά.
4. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο, στη δεύτερη πόρτα, δε λειτουργεί η μπάρα πανικού.